



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

TUB FLEXIBIL INOX DUBLU PERETE

- tubul flexibil din inox dublu perete se va utiliza doar pentru aplicatiile unde legislatia si normativele in vigoare permit utilizarea unui astfel de produs.
- tubul se va monta in cadrul sistemului de evacuare a gazelor de ardere in sensul indicat de sagetile imprimate pe tub, astfel incat acestea sa indice directia de curgere a gazelor.
- tubul se va cupla cu celelalte elemente ale sistemului de evacuare prin elemente tip mufa care vor avea unul din capete dimensionat sa intre interiorul tubului. Fixarea si etansarea cu aceste elemente se va realiza cu ajutorul colierelor de fixare si a unui etansant siliconic pentru temperaturi ridicate.

DEPOZITAREA produselor se va realiza in locatii unde se va evita umiditatea, depunerea prafului si a grasimilor.

EXPLOATAREA tubului flexibil inox dublu perete este în mod direct legată de reglarea și exploatarea în parametrii prescriși ai sursei de căldură. Utilizarea improprie a sursei de căldură sau a unor combustibili cu umiditate mare poate duce la producerea gudronului ale cărui posibile efecte (coroziune chimică sau incendiu pe cos) nu este acoperită de această garanție.

ÎNTREȚINEREA tubului flexibil de inox dublu perete se va face de către persoane autorizate, periodic conform prevederilor legale în vigoare în cadrul intretinerii sistemelor de cos de fum.

Reclamațiile referitoare la probleme ce ar putea să apară și sunt acoperite de această garanție se vor trimite în scris pe adresa SC PRO INVEST SRL sau pe email-ul office@proinvest.com.ro în maxim 30 de zile de la apariția motivului reclamației și vor fi însoțite de factură/bonul fiscal și copia certificatului de garanție. Certificatul de garanție trebuie să fie semnat și de cel care a realizat montarea tubului flexibil in cadrul sistemului de cos de fum. Garanția constă în înlocuirea tubului flexibil dublu perete.

SC PRO INVEST SRL nu răspunde și/sau de deficiențele de motaj. Această răspundere revine exclusiv montatorului.

Montator

Semnatura.....